



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Θεσσαλονίκη, 18 Ιουνίου 2025  
Αριθμ. Πρωτ.: 2622

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ  
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 3-5

Τ.Κ. : 546 26

Πληροφορίες : Αθανάσιος Π. Δεληγιάννης

Τηλέφωνο : 2313 311 334

email : [efeteio.promithies@thess-courts.gr](mailto:efeteio.promithies@thess-courts.gr)

#### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

#### ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

για την προμήθεια και τοποθέτηση μονάδων κλιματισμού στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

Η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη:

- 1] Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143)
- 2] Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α' 145).
- 3] Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 4] Τον ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση το ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ Α 36), όπως ισχύει.
- 5] Την υπ' αριθ. πρωτ. 12753/06.06.2025 (ΑΔΑ: ΨΟ3Χ46ΨΧΥΙ-8ΓΜ και ΑΔΑΜ: 25REQ016985030) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1335 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας, με την οποία εγκρίθηκε πίστωση συνολικού ποσού ύψους: **τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και δεκαέξι λεπτών (36.599,16)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σε βάρος του ΚΑΕ 9746 (ΠΡΟΜΗΘ.ΨΥΓΕΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧ. ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ, οικονομικού έτους 2025, για την προμήθειά και τοποθέτηση α) οκτώ (8) μονάδων κλιματισμού (τύπου ντουλάπας) για ακροατήρια του ΔΜΘ (συγκεκριμένα μία μονάδα στο ακροατήριο 347, δύο μονάδες στο ακροατήριο 353, δύο μονάδες στο ακροατήριο 355, δύο μονάδες στο ακροατήριο 360, και μία μονάδα στο ακροατήριο 366, β) Μίας μονάδας κλιματισμού (τύπου split-τοίχου) για το γραφείο στο οποίο στεγάζεται η Αστυνομική Φρουρά του ΔΜΘ, γ) Δύο θερμαντικών σωμάτων (ηλεκτρικά κάτωπτρα ακτινοβολίας) για τις δύο θέσεις ελέγχου μέσω ακτινοσκόπησης (Χ-RAY) της κεντρικής εισόδου του ΔΜΘ, δ) Τριών ανεμιστήρων με βάση δαπέδου για συμπληρωματικές ανάγκες ψύξης.

#### ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους κάτωθι οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους προμήθειά και τοποθέτηση  
α) οκτώ (8) μονάδων κλιματισμού (τύπου ντουλάπας) για ακροατήρια του ΔΜΘ β) Μίας μονάδας κλιματισμού

(τύπου split-τοίχου) για το γραφείο στο οποίο στεγάζεται η Αστυνομική Φρουρά του ΔΜΘ, γ) Δύο θερμαντικών σωμάτων (ηλεκτρικά κάτοπτρα ακτινοβολίας) για τις δύο θέσεις ελέγχου μέσω ακτινοσκόπησης (X-RAY) της κεντρικής εισόδου του ΔΜΘ, δ) Τριών ανεμιστήρων με βάση δαπέδου για συμπληρωματικές ανάγκες ψύξης μέχρι την 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00' (Γραφείο 334 του Εφετείου Θεσσαλονίκης, Δικαστικό Μέγαρο (Εφετείο Θεσσαλονίκης), πληροφορίες Παναγιώτα Κολιούση, Μεταξία Μητούση, Αθανάσιος Δεληγιάννης).

Οι προσκεκλημένοι παρακαλούνται να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον καταθέτοντας τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο, όπου θα αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης και ο τίτλος **«Για την προμήθεια και τοποθέτηση μονάδων κλιματισμού στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης»**

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης: **τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα εννιά ευρώ και δεκαέξι λεπτά (36.599,16)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Προϋπόθεση για να γίνουν αποδεκτές οι προσφορές είναι να έχουν πρωτοκολληθεί μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα με ευθύνη του υποψηφίου. Προφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

#### ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ:

1. Α&Κ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Ο.Ε. «ΠΑΚΟΘΕΡΜΙΚΗ» - Προηγμένα συστήματα Θέρμανσης-Ψύξης-Ηλιακής ενέργειας και Γεωθερμίας, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 16 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 546 38 • ΤΗΛ.: 2310940606 & FAX 2310940506 [www.pakothermiki.gr](http://www.pakothermiki.gr) • [info@pakothermiki.gr](mailto:info@pakothermiki.gr), Α.Φ.Μ.: 092910374 - Δ.Ο.Υ. :ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2. ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με έδρα την Θεσσαλονίκη, οδός Μαραθώνας και Σιδηροκάστρου, αριθμ. 6, ΤΚ 54638 Τηλ. 2310900123, 2310819013, e-mail: [info@fisical.gr](mailto:info@fisical.gr), Α.Φ.Μ. 800574490, ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης Αρ. ΓΕΜΗ: 130104205000

#### ΑΡΘΡΟ 1ο

##### Περιγραφή του αντικειμένου

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια και τοποθέτηση α) οκτώ (8) μονάδων κλιματισμού (τύπου ντουλάπας) για ακροατήρια του ΔΜΘ β) Μίας μονάδας κλιματισμού (τύπου split-τοίχου) για το γραφείο στο οποίο στεγάζεται η Αστυνομική Φρουρά του ΔΜΘ, γ) Δύο θερμαντικών σωμάτων (ηλεκτρικά κάτοπτρα ακτινοβολίας) για τις δύο θέσεις ελέγχου μέσω ακτινοσκόπησης (X-RAY) της κεντρικής εισόδου του ΔΜΘ, δ) Τριών ανεμιστήρων με βάση δαπέδου για συμπληρωματικές ανάγκες ψύξης.

Συγκεκριμένα η προμήθεια και οι εργασίες περιλαμβάνουν:

- ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ- ΜΑΖΕΜΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ).
- ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΠΑΛΑΙΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ).
- ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΨΥΞΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 47.700-49.476 BTU/H A++/A+++ (8 ΤΕΜΑΧΙΑ).
- ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ SPLIT ΤΟΙΧΟΥ TMX 1 HISENSE 8.871 / 10.236 BTU/H - A++/A+++ (1 ΤΕΜΑΧΙΟ).
- ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (2 ΤΕΜΑΧΙΑ).
- ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟ (2 ΤΕΜΑΧΙΑ).

- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
- ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

### Τεχνικές προδιαγραφές

Η προμήθεια των κλιματιστικών μονάδων και λοιπών υλικών θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι γενικές προδιαγραφές:

- είναι προϊόντα αξιόπιστων, δοκιμασμένων και πιστοποιημένων κατασκευαστικών οίκων, κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
- είναι σύμφωνα με όλες τις διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές, οδηγίες και απαιτήσεις (VDE, DIN, IEC, ΕΛΟΤ, ΔΕΗ κ.λπ.), σε ό,τι αυτές αφορούν τα εν λόγω υλικά.
- συνοδεύονται από τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιητικά, τα οποία θα έχουν εκδοθεί από τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς ή πιστοποιημένα εργαστήρια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
- τα υλικά, τα οποία χρειάζονται επεξηγήσεις ή οδηγίες, θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά ή αγγλικά.
- τα υλικά θα φέρουν σήμανση CE.
- τα υλικά θα πρέπει να διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή.
- Επιπλέον, θα τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή του επιμέρους εξοπλισμού και οι υπηρεσίες θα παρέχονται με επιμέλεια και φροντίδα από εξειδικευμένο προσωπικό, λαμβάνοντας όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα είναι σύμφωνη με τα κάτωθι :

- Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις».
- Οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις θα πρέπει να συμφωνούν πλήρως με τις τοπικές και εθνικές οδηγίες και θα πρέπει να εγκατασταθούν από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
- Όλες οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με Διάγραμμα Ηλεκτρολογικής Σύνδεσης που βρίσκεται στο πάνελ της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.
- Θα τοποθετηθούν διατάξεις προστασίας υπέρτασης και ασφαλειοδιακόπτη με χωρητικότητα 1.5 φορά μεγαλύτερη από τη μέγιστη ένταση ρεύματος της μονάδας.
- Η σύνδεση της μονάδας θα γίνει σε ανεξάρτητο ηλεκτρολογικό κύκλωμα ενώ θα ελέγχεται σχολαστικά η σωστή λειτουργία της γείωσης.

### ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Οι νέες τοπικές κλιματιστικές μονάδες θα είναι τεχνολογίας inverter, στιβαρής κατασκευής, καλαίσθητης εμφάνισης και αθόρυβης λειτουργίας, θα περιλαμβάνει αυτόματη επαναφορά σε περίπτωση διακοπής ρεύματος θα αποτελείται από εσωτερική και εξωτερική μονάδα, με την εσωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε τοίχο ή δάπεδο. Ο ανάδοχος έχει την ευχέρεια να προτείνει εναλλακτικές λύσεις με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση της Υπηρεσίας.

Οι σωληνώσεις ψυκτικού ρευστού θα είναι πλήρως μονωμένες με μονωτικό σπογγώδους ελαστικού, τύπου ARMAFLEX ή αντίστοιχης ποιότητας και η μόνωση θα είναι κατασκευασμένη με επιμέλεια και με τη χρήση

κατάλληλης μονωτικής ταινίας, ενώ η στήριξη των σωληνώσεων στον τοίχο θα γίνεται με ειδικά πλαστικά στηρίγματα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η στήριξη της εσωτερικής και εξωτερικής συσκευής (περιλαμβάνεται η κατάλληλη κατά περίπτωση αντικραδασμική βάση στήριξης), η σύνδεση εσωτερικής και εξωτερικής συσκευής, η αποχέτευση εσωτερικής και εξωτερικής συσκευής, η διαστασιολόγηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης (καλωδίωση, ραγοδιακοπτικό υλικό κ.λπ.), η εγκατάσταση της απαραίτητης ηλεκτρικής παροχής (καλωδίωση H05VV-R, επίτοιχα κανάλια και εξαρτήματα, ασφάλειες, διακόπτες πίνακα κ.λπ.) προς την κλιματιστική δηλαδή προμήθεια και εγκατάσταση της κλιματιστικής μονάδας με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικρο-υλικά εγκατάστασης καθώς επίσης η παροχή υπηρεσίας για παράδοση της κλιματιστικής μονάδας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στο κόστος εγκατάστασης περιλαμβάνονται οι όποιες οικοδομικές ή μη παρεμβάσεις απαιτηθούν (π.χ. διάνοιξη αυλακιών και οπών στα δάπεδο ή στην τοιχοποιία κ.α.) και η πλήρης αποκατάσταση των επιφανειών των δομικών στοιχείων (κλείσιμο οπών με «επισκευαστικό» σοβά, κάλυψη του με πλαστικό κανάλι κ.λπ.).

#### ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Οι εσωτερικές μονάδες θα είναι κατάλληλες για εγκατάσταση σε τοίχο ή σε δάπεδο, κατά περίπτωση εμφανούς τύπου και θα περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τον ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του, τουλάχιστον τριών ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας, το στοιχείο του ψυκτικού μέσου με τη λεκάνη συγκέντρωσης των συμπυκνωμάτων, τα φίλτρα αέρα πλενόμενου τύπου, τηλεχειριστήριο με ενδείξεις θερμοκρασίας, λειτουργίας, διακόπτη on-off και πλήκτρα προγραμματισμού.

#### ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Οι εξωτερικές μονάδες θα είναι κατάλληλες για εγκατάσταση στο ύπαιθρο και θα περιλαμβάνει το συμπιεστή του ψυκτικού μέσου με τον ηλεκτροκινητήρα του, το ψυκτικό στοιχείο, τον αξονικό ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του, το δοχείο συλλογής ψυκτικού μέσου, τις σωληνώσεις ψυκτικού μέσου με τα εξαρτήματά τους, κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, από ισχυρό χαλυβδόελασμα με βαφή ανθεκτική σε διάβρωση κάτω από συνθήκες υπαίθρου, με ανοίγματα αερισμού.

Οι σωληνώσεις μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού τμήματος θα είναι χάλκινες και μονωμένες σε όλο τους το μήκος, με μονωτικό τύπου armaflex πάχους τουλάχιστον 9 mm.

#### ΛΟΙΠΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κλιματιστικά με τεχνολογία Inverter
- Πλενόμενα φίλτρα καθαρισμού αέρα
- Ιονιστής
- Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
- Λειτουργία αυτοδιάγνωσης & αυτοπροστασίας
- Wifi προαιρετικό
- Ψυκτικό μέσο: R32 ή R410A
- Μέγιστη στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας μικρότερη ή ίση με 50dBA
- Λειτουργία ψύξης με εξωτερική θερμοκρασία έως 48oC και λειτουργία θέρμανσης με εξωτερική θερμοκρασία από -10oC

- Τηλεχειριστήριο για κάθε εσωτερική μονάδα
- Αυτόματη κίνηση πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα
- Αν προκύψει έλλειψη μηχανήματος της ζητούμενης ισχύος, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με μηχανήμα της αμέσως επόμενης μεγαλύτερης ισχύος με τα ίδια λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς τροποποίηση του οικονομικού ανταλλάγματος.

Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στο φάκελο της προσφοράς του:

1. Επίσημα τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου εξοπλισμού και βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, στα οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση του προσφερόμενου εξοπλισμού με τις απαιτήσεις της διακήρυξης (Τεχνικά χαρακτηριστικά κλιματιστικών μονάδων, αποδόσεις, κ.λπ.).
2. Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός κλιματισμού καλύπτεται με πέντε (5) έτη εγγύηση στο συμπιεστή και τρία (3) έτη στα λοιπά του μέρη.
3. Βεβαίωση καλής λειτουργίας ενός έτους ηλεκτρολογικού δικτύου, δικτύου σωληνώσεων και αποχέτευσης των συστημάτων κλιματισμού.

#### ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Τα θερμαντικά σώματα θα πρέπει να είναι ισχύος 3kw και θα πρέπει να λειτουργούν με τάσης 220—240V. Θα πρέπει να είναι δυνατή η επιτοίχια στήριξή τους και να διαθέτουν δυνατότητα εξωτερικής χρήσης (τουλάχιστον IP55)

#### ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

Οι ανεμιστήρες θα πρέπει να διαθέτουν τρεις ταχύτητες λειτουργίας, σταθερή βάση δαπέδου και προαιρετικά τηλεχειρισμό.

#### ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ

1. Όλες οι υπηρεσίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης βάσει των ειδικών κανονισμών.
2. Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας και της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών, που έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού του οποίου η ποιότητα ή τα ειδικά χαρακτηριστικά κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της εγκατάστασης.
3. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων και θα έχει την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ποιότητα των υλικών και των υπηρεσιών.

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά το πέρας των υπηρεσιών, να παραδώσει το χώρο εργασίας καθαρό, απαλλαγμένο από απορρίμματα. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες υπηρεσίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.

5. Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις θα παραδοθούν πλήρεις και σε πλήρη λειτουργία, περιλαμβάνουν δε κάθε υπηρεσία, αποξηλώσεις, σωληνώσεις, υλικά και μικρούλικά που απαιτούνται, ακόμη και αν αυτά δεν αναφέρονται αναλυτικά. Τα υλικά θα είναι γνωστών και αξιόπιστων εταιριών στο χώρο.

6. Σε κάθε περίπτωση, θα προβλεφθεί η προστασία των ήδη υπαρχόντων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών στοιχείων για την αποφυγή ζημιών στο κτήριο.

Η τοποθέτηση όλων των συσκευών θα γίνει σε σημεία που θα υποδειχθούν από τους τεχνικούς συνεργάτες του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

#### ΑΡΘΡΟ 2ο

##### Υποχρεώσεις του αναδόχου

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης

2. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος της τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Υπηρεσία, τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

4. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση μεταξύ αυτού και της αναθέτουσας αρχής.. Ο προμηθευτής οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί, με δική του δαπάνη και σε προθεσμία που θα ορισθεί από την Υπηρεσία.

5. Στην τιμή της προσφοράς συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση –μεταφορά και η πλήρης εγκατάσταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών και αναλωσίμων) σε σημείο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία σε υφιστάμενη ηλεκτρολογική παροχή. Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες αποξήλωσης των παλαιών κλιματιστικών όπου απαιτείται.

6. Η εκτέλεση της προμήθειας μπορεί να γίνεται τμηματικά μέχρι την εγκατάσταση του συνόλου των αιτουμένων συσκευών — συστημάτων. Η εγκατάσταση των συσκευών — συστημάτων και πλήρης παράδοση του έργου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού, με τη μονομερή δυνατότητα της Υπηρεσίας για παράταση της παραπάνω προθεσμίας. Άπαντα τα προς εγκατάσταση συσκευές — συστήματα θα πρέπει να είναι καινούργια, αχρησιμοποίητα, και να τοποθετηθούν σε χώρους και σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία, κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

## ΑΡΘΡΟ 3°

Οικονομικές Υποχρεώσεις

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. μετά το πέρας των συμβατικών του υποχρεώσεων και την οριστική παραλαβή των πανόδετων τόμων από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή του Εφετείου Θεσσαλονίκης, αφού προσκομισθούν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και όλα τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πραγματοποιηθούν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και παρακρατηθεί ο αναλογών φόρος. Οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις που θα βαρύνουν τον ανάδοχο είναι:

- α) Παρακράτηση φόρου 8% (σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών), ποσοστό επί της καθαρής αξίας (άρθρο 64 Ν. 4172/2013).
- β) Παρακράτηση φόρου 4% (σε περίπτωση προμήθειας υλικών), ποσοστό επί της καθαρής αξίας (άρθρο 64 Ν. 4172/2013).
- γ) Κράτηση ύψους 0,10% υπέρ της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων.

Το τιμολόγιο του αναδόχου, το οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά και πρέπει να αναγράφει τον μοναδικό αριθμό Μ.Αρ.Κ, θα εκδοθεί στα εξής στοιχεία:

Κωδικός ΑΑΗΤ: 1017.Ε00275.0001

Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.),

Επάγγελμα: Ν.Π.Δ.Δ.,

Διεύθυνση: Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115.27 Αθήνα,

Α.Φ.Μ.: 090016762, Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

## ΑΡΘΡΟ 4°

Προσφερόμενη τιμή

Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει: α) όλες τις επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α, φόρους κ.λπ.), οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο και β) τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι τιμές θα δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

## ΑΡΘΡΟ 5°

Γενικοί όροι

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα χωρίς καμία επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο: α) ματαίωσης ή ακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας β) ματαίωσης και επανάληψής της με τροποποίηση ή μη των προδιαγραφών της πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνουν ότι: α) μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του ν. 4782/2021 (Α' 36/9-3-2021) όπως ισχύει και β) αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης συλλογής προσφορών, η δε προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους αυτής.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο προσωρινός ανάδοχος πριν την απόφαση κατακύρωσης οφείλει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο «ΚΗΜΔΗΣ».

Η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  
Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης



Σοφία Μαντζακίδου  
Πρόεδρος Εφετών